



### 3.冷却設備、湿式スクラバーの清掃を行った年月日

湿式スクラバー	令和6年	5月16日	木曜日
冷却設備	令和6年	5月16日	木曜日
湿式スクラバー	令和6年	6月6日	木曜日
湿式スクラバー	令和7年	3月4日	火曜日
冷却設備	令和7年	3月4日	火曜日

### 4.排ガス中のばい煙濃度等測定結果

排ガスを採取した位置		煙突 測定孔		
排ガスを採取した年月日		令和7年6月18日		排出基準
結果の得られた年月日				(大気汚染防止法施行規則)
測定結果	ばいじん	g/m <sup>3</sup>		0.25
	硫黄酸化物	m <sup>3</sup> /h		296
	窒素酸化物	vol ppm		250
	塩化水素	mg/m <sup>3</sup>		700

### 5.排ガス中のダイオキシン調査

採取した位置	試料採取年月日	結果の得られた年月日	測定結果	排出基準 (大気汚染防止法施行規則)
煙突 測定工 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	令和6年6月13日	令和6年7月5日	0.69	10
煙突 測定工 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	令和7年3月13日	令和7年4月18日	0.95	10